



CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ

im. Józefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3114/2018

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

im. Józefa Tuliszkowskiego-Państwowy Instytut Badawczy na wniosek :

„TOP-DESIGN CHWASZCZYNO CHUDZYŃSKI, STUPNICKI” SP. J.

ul. Oliwska 166

80-209 Chwaszczyno

stwierdza, że wyrób:

Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa

produkowany przez:

„TOP-DESIGN CHWASZCZYNO CHUDZYŃSKI, STUPNICKI” SP. J.

ul. Oliwska 166

80-209 Chwaszczyno

w zakładzie produkcyjnym

„TOP-DESIGN CHWASZCZYNO CHUDZYŃSKI, STUPNICKI” SP. J.

ul. Oliwska 166

80-209 Chwaszczyno

spełnia wymagania:

pkt. 13.1.1. załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 4425/2017 z dnia 11.12.2017 r.
2. Świadczenie sprawdzenia wydane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe MIGRAF Sp. z o. o. Kielce Nr MG/06/KB/12 z dnia 06.06.2012 r.
3. Świadczenia Głównego Urzędu Miar Nr 3531.3-M22-4180-878/12 z dnia 10.09.2012 r., Nr 3531.2-M22-4180-878/12 z dnia 10.09.2012 r., Nr 3531.5-M22-4180-878/12 z dnia 10.09.2012 r., Nr 3509.6-M23-4180-870/12 z dnia 21.09.2012 r., Nr 3509.12-M23-4180-870/12 z dnia 21.09.2012 r., Nr 3509.9-M23-4180-870/12 z dnia 21.09.2012 r., Nr 3509.8-M23-4180-870/12 z dnia 21.09.2012 r., Nr 3509.10-M23-4180-870/12 z dnia 21.09.2012 r., Nr 3509.1-M23-4180-870/12 z dnia 21.09.2012 r., Nr 3509.7-M23-4180-870/12 z dnia 21.09.2012 r., Nr 3509.3-M23-4180-870/12 z dnia 21.09.2012 r., Nr 3509.4-M23-4180-870/12 z dnia 21.09.2012 r., Nr 3509.2-M23-4180-870/12 z dnia 21.09.2012 r., Nr 3509.5-M23-4180-870/12 z dnia 21.09.2012 r., Nr 3509.11-M23-4180-870/12 z dnia 21.09.2012 r., Nr 4619.1-M22-4180-1139/12 z dnia 06.11.2012 r., Nr 4619.2-M22-4180-1139/12 z dnia 06.11.2012 r. oraz Nr 4619.3-M22-4180-1139/12 z dnia 06.11.2012 r.

Świadczenie jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 3114/DC/CNBOP-PIB/2018

Okres ważności świadectwa:

od **16.02.2018 r.**

do **15.02.2023 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. dr-hab. inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia: 16 lutego 2018 r.



CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

im. Józefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA Nr 3114/2018

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa

Materiał podłoża:	płyta PCV, folia PCV, płyta SYSTEM TD, aluminium
Grafika znaku:	zgodna z PN-N-01256/01:1992
Znaczenie (nazwa) znaku wraz z wymiarami znaków w typoszeregu (w [mm]):	<ul style="list-style-type: none"> - uruchamianie ręczne (100x100, 150x150, 200x200, 350x350), - alarmowy sygnalizator akustyczny (100x100, 150x150, 200x200, 350x350), - telefon do użycia w stanie zagrożenia (100x100, 150x150, 200x200, 350x350), - zestaw sprzętu pożarniczego (100x100, 150x150, 200x200, 350x350), - gaśnica (100x100, 150x150, 200x200, 350x350), - hydrant wewnętrzny (100x100, 150x150, 200x200, 350x350), - drabina pożarowa (100x100, 150x150, 200x200, 350x350), - niebezpieczeństwo pożaru – materiały łatwo zapalne (100x100, 150x150, 200x200, 350x350), - niebezpieczeństwo pożaru – materiały utleniające (100x100, 150x150, 200x200, 350x350), - niebezpieczeństwo wybuchu – materiały wybuchowe (100x100, 150x150, 200x200, 350x350), - zakaz gaszenia wodą (100x100, 150x150, 200x200, 350x350), - palenie tytoniu zabronione (100x100, 150x150, 200x200, 350x350), - zakaz używania otwartego ognia – palenie tytoniu zabronione (100x100, 150x150, 200x200, 350x350), - kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego lub urządzenia ostrzegającego (100x100, 150x150, 200x200, 350x350), - nie zastawiać (100x100, 150x150, 200x200, 350x350).

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia: 16 lutego 2018 r.