

CERTYFIKAT Nr 73/16/Z

Zgodności z Europejską Dyrektywą

Akronim Programu Certyfikacji – PDCWPA

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: P.P.H.U. "AWEX" Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul. Długa 39, 32-091 Michałowice

Nazwa i adres producenta: P.P.H.U. "AWEX" Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul. Długa 39, 32-091 Michałowice

Miejsce produkcji: P.P.H.U. "AWEX" Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul. Długa 39, 32-091 Michałowice

Nazwa wyrobu: Oprawa oświetlenia awaryjnego INFINITY II
220-240V, 50/60Hz, kl. II, IP44, LED 3W wg załącznika

**W/w wyrób spełnia wymagania norm zharmonizowanych z Dyrektywą
Niskonapięciową 2014/35/UE**

Ocenę zgodności z ww. Dyrektywą dokonano na podstawie:

- wyników badań w zakresie normy zharmonizowanej:
PN-EN 60598-2-22:2004+A2:2010 (IDT EN 60598-2-22:1998/A2:2008) wg Sprawozdania z badań nr B/2015/348/7/1-9, B/2015/348/8/1-9 z dnia 08.01.2016 r. wykonanych przez Laboratorium Badawcze i Wzorcujące „ZETOM” Katowice.
- wyników inspekcji warunków organizacyjno-technicznych wykonanej przez jednostkę certyfikującą „ZETOM” Katowice wg Raportu nr 99/2015 z dnia 09.10.2015 r.


Prawo do stosowania certyfikatu obejmuje okres od 20.10.2016 r. do 19.10.2019 r.

i dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.

Z-ca Dyrektora ds. Certyfikacji

dr inż. Tomasz Wodek




PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Edward Makieja

Katowice, dnia 20.10.2016 r.

Załącznik
do Certyfikatu nr 73/16/Z
z dnia 20.10.2016 r.

Zestawienie odmian opraw INFINITY II

KOD OPRAWY	MOC OPRAWY	KOD MODUŁU AWARYJNEGO	CZAS PRACY W TRYBIE AWARYJNYM [h]	TRYB PRACY	SPOSÓB TESTOWANIA OPRAWY	SYMBOL KOLORU OPRAWY
IF2AWS IF2AWD IF2ACS IF2ACD IF2ALS IF2ALD IF2BWS IF2BWD	1W 2W 3W	A B C E*	1 2 3	SE SA	X	GR WH
		A B C E*	1 2 3	SE SA	PT	
		A B E*	1 2 3	SE SA	AT	
		A B	1 2 3	SE SA	RS RU	
		F G Z**	-	-	CB CB/CBS CB/ADE CB/ADP	
		-	-	-	FZLV	
		-	-	-	-	

Oznaczenia modułów:

- A - Uniled
- B – Uniled BM
- C – Uniled BMA
- E – Uniled NC
- F – Uniled CB
- G – Uniled CB-H

Z** – układ zasilający zintegrowany z modułem adresowym (oznaczenie występuje tylko przy zastosowaniu modułów ADP, ADE)

ADP – moduł adresowy z zasilaczem

ADE – moduł adresowy z zasilaczem

SE – awaryjna (ciemna)

SA – sieciowo – awaryjna (jasna)

AT – autotest

PT – przycisk testu

RS – Rubic system

RU – Rubic system

CB – centralna bateria

CBS – centralna bateria (Awex)

IF2AWS, IF2AWD, IF2ACS, IF2ACD, IF2ALS, IF2ALD, IF2BWS, IF2BWD – oznaczenia kodowe oprav Infinity II

GR – kolor szary

WH – kolor biały


1W; 2W; 3W – moc źródła światła

* - Tylko praca w trybie awaryjnym (SE)

Z-ca Dyrektora ds. Certyfikacji

dr inż. Tomasz Włodek




PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Edward Makiela