

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2536/2015

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychów

stwierdza, że wyrób:

Gaśnica proszkowa typ GP-4x ABC/MP

produkowany przez:

KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychów

w zakładzie produkcyjnym:

KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychów

spełnia wymagania:

PN-EN 3-7+A1:2008 Gaśnice przenośne – Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 3502/2015 z dnia 19.10.2015 r. oraz wniosek o zmianę dopuszczenia numer 5236/2019 z dnia 24.05.2019 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 20151077/OG 22 z dnia 18.09.2015 r., sprawozdanie z badań nr 20181163 z dnia 07.12.2018 r. wykonanych w MPA Dresden, sprawozdanie z badań nr 1535/BC/15 z dnia 23.11.2015 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych BC CNBOP-PIB, sprawozdanie z badań nr 1497/BU/19 z dnia 14.02.2019 r., oraz sprawozdanie z badań nr 1738/BU/19 z dnia 05.07.2019 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych BU CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 2536/DC/CNBOP-PIB/2015.

Okres ważności świadectwa:

od **23.07.2019 r.**

do **26.11.2020 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 23 lipca 2019 r.

Strona 1/2

Zastępuje świadectwo dopuszczenia nr 2536/2015 z dnia 27.11.2015 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2536/2015

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Gaśnica proszkowa typ GP-4x ABC/MP

Zakres stosowania	do gaszenia pożarów grupy A, B i C
Masa całkowita	~ 6,8 kg
Masa środka gaśniczego	4 kg
Rodzaj środka gaśniczego	Proszek gaśniczy FUREX S ABC
Czas działania	min. 15 s
Czynnik roboczy	azot N ₂
Ciśnienie robocze w temperaturze 20°C	15 bar
Ciśnienie próbne zbiornika	27 bar
Zakres temperatur stosowania	od -30°C do +60 °C
Minimalna skuteczność gaśnicza	pożar testowy 27 A i 144 B

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

Wyrób spełnia wymagania pkt. 7.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002 z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984).

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 23 lipca 2019 r.

Strona 2/2

Zastępuje świadectwo dopuszczenia nr 2536/2015 z dnia 27.11.2015 r.